

Tomaszów Lubelski 28.12.2016 r.

ONS – NZ. 701 / 20 / 2016

PROWEKS sp. z o.o.
ul. Starozamojska 7
22-600 Tomaszów Lubelski

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 i 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2016r. Prezesa firmy Proweks sp. z o.o. 22 – 600 Tomaszów Lubelski Wojciecha Krawczyka i po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budowlanym "Budowy sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody dla gminy Bełżec - I" na działkach 160/2, 433/6, 430/7, 430/6, 430/10, 429/1, 266/1, 265/5, 265/3, 569, 606, 591, 582, 607, 581, 596, 584, 586, 588, 590, 593, 595, 598, 599, 204/4, 608, 136, 205/4, 204/2, 208/6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim

uzgadnia pozytywnie bez uwag przedłożony projekt "Budowy sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody dla gminy Bełżec - I" na działkach 160/2, 433/6, 430/7, 430/6, 430/10, 429/1, 266/1, 265/5, 265/3, 569, 606, 591, 582, 607, 581, 596, 584, 586, 588, 590, 593, 595, 598, 599, 204/4, 608, 136, 205/4, 204/2, 208/6.

Uzasadnienie: Przedmiotem uzgodnienia jest projekt "Budowy sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody dla gminy Bełżec - I" na działkach 160/2, 433/6, 430/7, 430/6, 430/10, 429/1, 266/1, 265/5, 265/3, 569, 606, 591, 582, 607, 581, 596, 584, 586, 588, 590, 593, 595, 598, 599, 204/4, 608, 136, 205/4, 204/2, 208/6. Budynek stacji zgodnie z projektem zlokalizowany został na działce nr geodezyjny 160/2 na której w 2007r wykonano studnię głębinową zasilającą przedmiotowy wodociąg będący pierwszym etapem budowy wodociągu dla gminy Bełżec. Gmina Bełżec obejmuje 5 miejscowości: Bełżec, Chyże, Brzeziny, Żyłka i Szalenik Klonia. Żadna z tych miejscowości nie posiada wybudowanej sieci i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę do celów gospodarczo – bytowych oraz ochrony przeciwpożarowej. Budynek stacji zgodnie z projektem posiada pomieszczenie garażu na agregat prądotwórczy na podwoziu jezdnym, pomieszczenie WC dla obsługi, chlorownię, pomieszczenie techniczne z rurociągami technologicznymi oraz elementami sterowania, wiatrołap. Budynek wyposażony jest w instalacje wody zimnej i ciepłej, instalacje podchlorynu sodu, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji technologicznej pomieszczenia chlorowni, instalacji kanalizacji zrzutowej z zaworów bezpieczeństwa, instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalacji elektrycznego ogrzewania budynku, wodociągowej instalacji technologicznej oraz instalacji elektrycznej. Budynek stacji wykonany będzie w technologii tradycyjnej murowanej o ścianach gr. 24 cm wykonanych z bloczków gazobetonowych odmiany 05. Ściany zewnętrzne ocieplenie będą ścian metodą bezspoinową styropianem EPS 70-040 FASADA o współczynniku przewodzenia $\lambda=0,040$ W/mK – gr. 15cm dla ścian. W pierwszym etapie inwestycji wykonana będzie sieć wodociągowa dł. 859 m z rur (PE225), 660,5 m z rur (PE110), 3,0 m z rur (PE160) oraz 26 m z rur (PE90). Również w tym etapie wykonane będzie tylko jedno przyłącze z rur PE 90 długości 15,0 m na działce nr geodezyjny 430/10 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bełżcu przy ul. Świerczewskiego 75. Wybudowany wodociąg przed przekazaniem do eksploatacji zgodnie projektem zostanie zdezynfekowany wodnym roztworem polichlorku sodu a następnie dokładnie przepłukany. Potwierdzeniem przydatności wody do

spożycia mogą być tylko wykonane badania fizyko – chemiczne i bakteriologiczne wykonane przez uprawnione laboratoria. Do rozwiązań projektowych oraz zastosowanych materiałów uwag nie wniesiono. W związku z tym uzgodniono j. w.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Załącz. 5 egz. proj.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Lubelskim
lek. wet. Zbigniew Malicki

Otrzymują:

1. PROWEKS spółka z o.o. ul. Strozamojska 7 , 22-600 Tomaszów Lubelski
2. ONS - NZ a/a.