



Lublin 20.02.2017 r.

UTM2 Lublin
st. ds. wsparcia technicznego
Sławomir Strzemiecki
e-mail: Slawomir.Strzemiecki@telkol.pl
tel. 697 045 208
Nr pisma: UTM2-504-012/2017

PROWEKS Spółka z o.o.
ul. Starozamojska 7
22-600 Tomaszów Lubelski

Dotyczy: Sieć wodociągowa ze stacją uzdatniania wody dla Gminy Bełżec – I etap w pasie linii kolejowej nr 069 Rejowiec – Hrebenne w km 120,274 w miejscowości Bełżec.

PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2017 r. dotyczące sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody dla Gminy Bełżec – I etap w pasie linii kolejowej nr 069 Rejowiec – Hrebenne w km 120,274 w miejscowości Bełżec, uzgadnia ww. inwestycję z następującymi uwagami:

W zakresie przedłożonego opracowania w obszarze projektowanej inwestycji znajduje się kabel teletechniczny tTKDA. W obszarze prac występuje kolizja.

Jednocześnie podajemy następujące warunki techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP Utrzymanie należy prowadzić (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracowników Spółki PKP Utrzymanie lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie należy przesłać na podane poniżej adresy mailowe:

- Pan Sławomir Kryński, tel. 697 045 209
e-mail: Slawomir.Krynski@telkol.pl
i Pan Jan Rachwał, tel. 697 045 248
e-mail: Jan.Rachwal@telkol.pl

2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP Utrzymanie Sp. z o.o.
3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zlecić dokładne wytyczenie trasy przebiegu kabla.
4. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabli miedzianych PKP Utrzymanie na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostrożności.
5. Zaleca się ustalenie miejsca dróg technologicznych dla pracującego sprzętu poza trasami kabli telekomunikacyjnych. Istnieje możliwość utwardzenia czasowego płytami betonowymi na tych